



ПАМЯТКА

ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА НА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ НУЖДЫ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ



04



104



1

ЕДИНЬЙ ДОГОВОР



**ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ПОДВАЛЕ
ЗАПАХА ГАЗА НЕОБХОДИМО:**

- НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ;
- НЕ ЗАЖИГАТЬ ОГНЯ, НЕ КУРИТЬ, НЕ ВКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПРИBORЫ С ЭЛЕКТРОЗВОНКОМ;




- ПЕРЕКРЫТЬ КРАНЫ К ПРИБОРАМ И НАСТРАВИТЬ ИХ НА ЗАКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ;
- ОТКРЫТЬ ОКНА ИЛИ ФОРТОЧКИ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ;
- ВЫЗВАТЬ АВАРИЙНУЮ СЛУЖБУ ГАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ 04, 104 ИЛИ 104-04-04;
- ПЕРЕД ВХОДОМ В ПОДВАЛЫ И ПОГРЕБЫ ЗАЖИГАНИЯ ОГНЯ, УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ГАЗА.



**ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ГАЗА
В ПОДЪЕЗДЕ, ВО ДВОРЕ ИЛИ В
НЕОБХОДИМО:**

- ОПОВЕСТИТЬ ОКРУЖАЮЩИХ О МЕРЕХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ;
- СООБЩИТЬ В АДС ГРО ПО ТЕЛЕФОНУ 104-04-04;
- ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО УДАЛЕНИЮ ЛЮДЕЙ ИЗ СРЕДЫ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ, ПОЯВЛЕНИЮ ОГНЯ;
- ДО ПРИБЫТИЯ АДС ГРО ОРГАНИЗОВАТЬ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.

АДС ГРО – АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА



ВДГО

ВНУТРИДОМОВОЕ
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Управляющие организации
ТСЖ, ЖК, ЖСК

ВКГО

ВНУТРИКВАРТИРНОЕ
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Собственники
помещений

регулярно проводят:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

газопроводов, регулирующей и предохранительной арматуры, технических устройств на газопроводах и приборы учета газа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ

поиск и определение неисправностей газового оборудования, определение возможности дальнейшего использования газового оборудования

ЗАМЕНА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

при необходимости по результатам технического диагностирования



НЕЛЬЗЯ:

- ✗ Проводить переустройство ВДГО и ВКГО, дымовых и вентиляционных каналов.
- ✗ Закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных каналов, люки карманов чистки дымоходов.
- ✗ Устанавливать задвижку (шибер) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе.
- ✗ Присоединять дымоотводы от бытового газоиспользующего оборудования

- ✗ Оставлять в открытом положении краны на газопроводах и приборах учета газа в состоянии без обеспечения безопасности.
- ✗ Оставлять в открытом положении краны на газопорелочных устройствах более 5 минут.
- ✗ Использовать внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование не по назначению, в том числе: